


Profil kanalizacji chlorowni



Poziom porównawczy – 149,00m n.p.m.			
Rzędna terenu [m n.p.t.]	152,61	152,61	152,50
Rzędna dna przewodu	151,46	151,44	150,70
Przekrycie przewodu [m]	1,04	1,06	1,21
Spadek	4,5%	3,6%	7,60
Długość [m]	0,00	1,31	6,29
Umowlka K1			
Zb1			

"RING" Dawid Bujwicki				18 - 106 Tursoń Kościelna	
ul. Miętowa 5					
Projektant:	mgr inż. Sławomir Majewski		PDL/0115/POOS/08	Data:	11.07.2016
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych					
Sprawdzający:	inż. Tadeusz Wyszowski	BI/189/91		Nr projektu:	PT/SUW/02/16
specjalność: instalacyjno - inżynierska w zakresie sieci i instalacje sanitarne					
Współpraca:				Branża:	Sanitarna
Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lesńkach dz. nr 48; Lesniki, gm. Suchowola					
Skala: 1:50	Obiekt: Stacja uzdatniania wody Lesniki		Nr rysunku: 7		
Tytuł rysunku: Profil kanalizacji chlorowni					